


Geom. Orlando Giannoni
Via delle Camelie, 11
50100 Firenze
Cell. 3346842935



Al Sig. Direttore dell'A.S.P. Montedomini
Via Malcontenti, 6
50122 Firenze

Oggetto: proposta liquidazione lavori guasto cabina elettrica Fuligno di proprietà dell'A.S.P. Montedomini, intervento eseguito in somma urgenza.

Il sottoscritto Geom. Orlando Giannoni, in virtù della convenzione stipulata con l'A.S.P. Montedomini decorrente dal 15/5/2011, relativa all'incarico per rapporto libero professionale per consulenza e supporto Ufficio Servizi Logistici, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 95 del 11/05/2011:

Premesso:

- che il giorno venerdì 18 novembre 2011, il sottoscritto veniva informato telefonicamente dall'operatore in servizio che l'alimentazione elettrica, in tutta la struttura del "Fuligno", era interrotta. Immediatamente veniva chiamato il tecnico reperibile della ditta manutentrice "Mannelli SpA", il quale, successivamente, informava che si trattava di guasto assai grave senza specificarne la tipologia. Contemporaneamente tecnici della stessa ditta operavano analisi approfondita e rilevavano che si trattava del trasformatore completamente fuori uso. I lavori di sostituzione del trasformatore si sono resi complessi, per l'anomala ubicazione dello stesso, del reperimento sul mercato e per le opere provvisorie di messa in sicurezza per eseguire i lavori;

Vista:

la relazione sullo svolgimento degli eventi e dei lavori, compresa la contabilità degli stessi, inviatoci in data 29 dicembre 2011 al ns. prot. n. 7087, per un importo di Euro 42.123,99 al netto dell'IVA e delle spese di assistenza edile e di fabbro che saranno successivamente e diversamente contabilizzate.

Rilevato:

che l'intervento è stato effettuato in regime di massima e somma urgenza, nell'assoluto rispetto degli ospiti e delle norme di sicurezza vigenti, assicurando la produzione di energia elettrica anche in regime provvisorio, con idonea apparecchiatura, in attesa della conclusione dei lavori di installazione del nuovo trasformatore.

PROPONE

- di liquidare i lavori descritti ed elencati in premessa e più dettagliatamente nella nota trasmessaci dalla Ditta Mannelli S.p.A. ns. prot. n. 7087 del 29/12/2011 nella quale vi sono contabilizzati i lavori di che trattasi per un importo complessivo di Euro 42.123,99, che con IVA al 10% per Euro 4.213,00 comporta un totale di Euro 46.336,99.

Tale spesa rientra nel Piano delle Manutenzioni del Bilancio di Previsione 2012 dell'A.S.P. Montedomini ed è da imputare al Business Unit "marginalità Fuligno".
Dichiara di avere verificato la regolarità tecnica di quanto sopra.
In fede

Firenze, 09 gennaio 2012



Geom. Orlando Giannoni