

PRA.TICA N. 5465/lg
PROT. N. 7913

del 28/5/2018

C.P.I. 1



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PAVIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI L'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 8 MARZO 2006 N. 139,
VISTI IL D.P.R. 01 AGOSTO 2011 N. 151 E IL D.M. 07 AGOSTO 2012

SI RILASCI A:

A.S.P. IST.NI ASS.LI RIUNITE D PAVIA

DATA PRESENTAZIONE SCIA 20.12.2017

SCADENZA CPI 20.12.2022

Il presente C.P.I. viene rilasciato per l'attività individuata al n. 68.5.C dell'elenco allegato al D.P.R. 1/08/2011 N.151 relativo a:
Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto
e comprendente anche le seguenti altre attività:

- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
49.3.C Gruppi elettrogeni c/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW

Sita nel Comune di PAVIA
VLE MATTEOTTI NC 63

Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio
VEDERE ELENCO SOTTODESCRITTO

Impianti e apparecchiature che presentano pericolo d'incendio
CASA DI RIPOSO CON N. 288 POSTI LETTO
N. 2 CALDAIE PER ACQUA CALDA DA KW 943 CAD. ALIM. A PETANO
N. 1 GRUPPO ELETTROGENO DA KW 540 CON SERBATOIO INCORPORATO DI GASOLIO DA LT.120

Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio
Rispettare gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 01/08/2011 N. 151

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE:
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA SPECIFICA E DAL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi**
n. 3 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
n. 4 IDRANTE/I S/P SUOLO DA 70 MM.
n. 54 IDRANTE/I A CASSETTA DA 45 MM.
n. 90 ESTINTORE/I A POLVERE DA KG. 6
n. 9 IMPIANTO RILEVATORE DI FUMO
n. 2 IMPIANTO RILEVATORE GAS

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7/8/2012 la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve avvenire entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell' art. 5 del D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione.

Il Titolare è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 01 Agosto 2011 N.151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo periodico dello stesso secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 01 Agosto 2011 N.151. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui all'art.3, comma 1, D.P.R. 01.08.11 N.151.

Il Funzionario Istruttore Responsabile del Procedimento
Tecnico che ha effettuato il sopralluogo
MICHELE LA BEBBI



COMANDANTE
Daniilo PILOTTI

PAVIA, li 08.02.2018

Pagina 1 di 1



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA

Pavia data del protocollo

Viale Camillo Campari, 34 - 27100 Pavia

tel. 0382 / 4396-45 -46 -57 - fax. 0382 /466655-

PEC: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica Nr. 5465

Prot.n. del

AL SUAP DI PAVIA

e-mail:

e, p.c.

Alla ditta

A.S.P. IST.NI ASS.LI RIUNITE D PAVIA

VLE MATTEOTTI NC 63

27100 PAVIA

e-mail:

augustograziadei2016@libero.it

Oggetto: Esito del sopralluogo (L. 241/90), riferito alle/all'attività elencate/a
Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto-Impianti produzione calore
con potenzialità superiore a 700 KW-Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con
motori di potenza > 700 kW
Attività/Categoria n. -68.5.C-74.3.C-49.3.C del d.P.R. 151/11 -
A.S.P. IST.NI ASS.LI RIUNITE D PAVIA VLE MATTEOTTI NC 63 - PAVIA

Su richiesta della ditta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, è stato effettuato dal
responsabile del procedimento tecnico un sopralluogo presso l'attività menzionata in oggetto.

In tale circostanza la verifica ha dato esito positivo per cui dovrà essere ritirato il Certificato di
Prevenzione Incendi presso il Comando. (Vedasi come da avvio procedimento).



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO

MICHELE I.A.BEBBU

IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Danilo PILOTTI)

POTENZA TERMICA DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI:
4.2 x 20 + N.2 x 29.5 kW

[illegible]

Ministero dell' Interno.

PROTOCOLLO

Viale Campari nc. 34

Ufficio Prevenzione Incendi

RICEVUTO IL (Tel. 0382.4396-45-46-57)-(fax 0382-466655)-(e-mail: comando.pavia@vigilfuoco.it)

A: **CONTRINI SERGIO C/O
CASA DI RIPOSO PERTUSATI (IIAA
V.LE MATTEOTTI NC 63
27100 PAVIA**

Fasc. n. 5465

Prot. n. 8872/gm

Al Funzionario responsabile del procedimento
S.D.A.C.E. Maurizio IANNELLI

Oggetto: Riscontro ed assegnazione della pratica - Legge 241 del 7.08.90. Avvio del procedimento e nomina del funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico.
Richiesta riferita alle attività del D.M. 16.02.82 n. 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 kW / I / II IIII, CASA DI RIPOSO PERTUSATI (IIAARR) in VLE MATTEOTTI NC 63 - PAVIA

Con riferimento all'istanza di **Parere di Conformità antincendio** presentata da codesta Ditta e qui pervenuta in data **29 settembre 2011** si comunica, ai sensi della legge 241/90, quanto segue:

1. La pratica è stata assegnata, dal Direttore Vice Dirigente responsabile della prevenzione incendi, al funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato del **Parere di Conformità antincendio**, indicato nel seguito, che ne curerà la trattazione nel merito della prevenzione incendi e intervenendo in modo attivo in tutte le fasi del procedimento (protocollo, assegnazione, firma, battitura, ecc.) al fine del rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO INCARICATO DEL : <u>Parere di Conformità antincendio</u>		IANNELLI	
NUMERO PRATICA VVF	5465	NUMERO PIN :	29497

2. L'Ufficio Prevenzione Incendi è a disposizione per eventuali delucidazioni.
3. La pratica verrà evasa **entro 45 gg.**(parere di conformità) - **90 gg.** (sopralluogo per il rilascio del CPI) - **15 gg.** (rinnovo CPI) dalla data di deposito come previsto dall' art. 2 del D.P.R. 37/98.
4. I termini di cui sopra possono essere differiti di 45 gg. ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 37/98 (parere di conformità-rilascio CPI).
5. Qualora la S.V. intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, deve farne specifica indicazione scritta, nelle forme di legge (*D.M. 4.05.98 - art.8*).
6. Qualora la S.V. ritenesse utile, per il miglior espletamento e/o perfezionamento dell'istanza, un ulteriore approfondimento delle problematiche trattate, è possibile fissare un appuntamento con il funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato del **Parere di Conformità antincendio**
7. I dati in possesso del Comando VVF , ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 (*tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*), saranno utilizzati esclusivamente per fini connessi ai procedimenti di prevenzione incendi e/o alla sicurezza antincendio.

Nella corrispondenza e in qualsiasi atto attinente, codesta Ditta o suo delegato, dovrà indicare sia il numero di pratica sia il nominativo del "Responsabile del procedimento".

L'Ufficio Prevenzione Incendi è aperto per gli aspetti amministrativi nei giorni:

Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 8.30 alle 12.00, e 14.30 alle 16.00.

Il ricevimento dei liberi professionisti salvo appuntamento viene effettuato il martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00.

Si precisa che è possibile visionare lo stato del procedimento collegandosi al sito WWW.vigilfuoco.it al link "Prevenzione incendi on-line ed inserendo il numero di pratica, il codice PIN comunicato nella nota dell'avvio del procedimento, e la sede del Comando. E' possibile ritirare i vari elaborati progettuali approvati presentandosi presso l'ufficio prev.ne muniti di delega rilasciata dal Titolare e, per i C.P.I. di marca da bollo avente valore legale, solo quando alla voce "STATO DELLA RICHIESTA" compare la scritta "EVASA".

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Arch.Ing. Fabrizio Piccinini)

13/01/11 ✓ All! llt
per computer
1

Rif. Pratica VV.F. n.
54656

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

PAVIA

provincia

Il sottoscritto		CONTRINI		SERGIO	
domiciliato in		V. LE MATTEOTTI		63	27100 PAVIA
PV		via - piazza		n. civico	c.a.p.
provincia		telefono		codice fiscale della persona fisica	
nella sua qualità di		PRESIDENTE			
della		AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA - IIAARR PAVIA			
con sede in		V. LE MATTEOTTI		63	27100
PAVIA		via - piazza		n. civico	c.a.p.
comune		PV	0382 3811	provincia	telefono

CHIEDE

a codesto Comando Provinciale, ai sensi della legge 26/7/1965 n. 966, del DPR 29/7/1982 n. 577 e del DPR 12/1/1998 n. 37 di voler disporre l'esame del progetto allegato, presentato in duplice copia, al fine di ottenere il

PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO

per i lavori di:		AMPLIAMENTO	
relativi all'attività		CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE	
sita in		V. LE MATTEOTTI	
		63	27100
PAVIA		via - piazza	
		PV	0382 3811
		provincia	telefono
individuata al n.		91	del decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982 e comprendente anche le attività di cui ai numeri
			del decreto medesimo.

La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta dal tecnico

Per. Ind.	BELLOTTI	BRUNO
titolo professionale	cognome	nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio		Collegio Per. Ind.
		n. iscrizione
con domicilio in		Via Matteotti
		10
27028	San Martino Siccomario	PV
c.a.p.	comune	provincia
con ufficio in		Via XXVI aprile
		9
27051	Cava Manara	PV
c.a.p.	comune	provincia

Spazio riservato al Comando Provinciale

SCHEMA INFORMATIVA GENERALE

a) INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ PRINCIPALE E SULLE EVENTUALI ATTIVITÀ SECONDARIE SOGGETTE A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI

ATTIVITÀ PRINCIPALE INDIVIDUATA AL N.86 DELL'ELENCO 16/02/82
RELATIVA A CASE DI CURA E SIMILI CON POSTI LETTO > 100 (fino a
500).

ATTIVITÀ SECONDARIE: n. 2 ATTIVITÀ 91 > 350 kW

n. 1 ATTIVITÀ 64 > 100 kW

b) INDICAZIONI DEL TIPO DI INTERVENTI IN PROGETTO: NUOVO INSEDIAMENTO O MODIFICA, AMPLIAMENTO O RISTRUTTURAZIONE DI ATTIVITÀ ESISTENTE

AUMENTO DELLE APPARECCHIATURE A GAS DELLA CUCINA

N.B.: La scheda informativa generale deve essere sempre riferita all'intero complesso, anche nei casi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell'attività, o di richiesta di deroga.

Allega i seguenti documenti :

Relazione tecnica (2 copie a firma di tecnico abilitato) relativa a (barrare una delle tre ipotesi corrispondente alla situazione ☒):

- ☐ per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: individuazione dei pericoli di incendio; descrizione delle condizioni ambientali; valutazione qualitativa del rischio; compensazione del rischio incendio; gestione dell'emergenza.
- ☒ per attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: dimostrazione dell'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.
- ☒ per ampliamenti o modifiche di attività esistenti: documentazione tecnica e grafica riferita alla parte oggetto dell'intervento ed alle relative correlazioni con l'esistente (scheda informativa e planimetria generale devono riguardare l'intero complesso).

Elaborati grafici (2 copie a firma di tecnico abilitato) preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4 comprendenti: planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, da cui risultano: ubicazione delle attività, accessibilità, distanze di sicurezza esterne, etc.; piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda delle dimensioni dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, con destinazione d'uso dei locali, indicazione uscite, attrezzature antincendio, impianti di sicurezza, etc; sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

Ricevuta di versamento n. _____ del _____ effettuato sul c/c postale n. 11514270
 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di PAVIA ai sensi della legge 26 luglio
 1965, n.966, per un totale di € 88,00 così distinte:

attività n.	91	tipologia ⁽¹⁾	Cucina con pot. Sup. 116 kW (fino a 350 kW)	n. ore	2	€	88,00
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
attività n.		tipologia ⁽¹⁾		n. ore		€	
				totale n. ore	2	€	88,00

⁽¹⁾ specificare la dizione riportata nell'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998 al fine di definire il numero di ore ed il relativo importo (quantitativo, capacità, capienza, superficie, potenzialità, etc.)

☒ Altro: SI DICHIARA CHE LA PRESENTE ISTANZA, CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, NON E' INTERESSATA AL PROCEDIMENTO DI CUI AL DPR 160/2010.

Ulteriore eventuale indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

BELLOTTI		BRUNO		
<small>cognome</small>		<small>nome</small>		
Via Matteotti	10	27028	San Martino Siccomario	PV
<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c. a. p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>

26/09/11

Data



Firma

N.B.: In caso di delega, ove la firma non sia apposta in presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione del modello, la persona delegata deve allegare all'istanza una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445 del 28 dicembre 2000). In caso di inoltro dell'istanza a mezzo posta, deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.

Spazio riservato al delegante		Spazio riservato al Comando Provinciale (da compilare solo in assenza di fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente)	
Il sottoscritto per le procedure di cui alla presente istanza delega il/la sig.		Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, io sottoscritto	
Per. Ind.	BELLOTTI BRUNO	_____ addetto incarica-	_____ di
titolo professione	_____	_____ con _____ qualifica	_____ in data
domiciliato in	Via Matteotti	_____ a mezzo documento _____	_____
_____ via - piazza	_____	n. _____ rilasciato in data	_____ a
10 27028 San Martino Siccomario	_____	_____ ho proceduto	_____
a. civico e.s.p. comune	_____	all'accertamento dell'identità personale del sig.	_____
PV 345 9516770	_____	_____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presen-	_____
provincia telefono	_____	za.	_____
_____	_____	Data ____/____/____ Firma _____	_____