

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal
22 GEN. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone


Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 10 DEL 20 GEN. 2012

OGGETTO: Riparazione impianto di climatizzazione dell'U.O. di Neonatologia dell'Ospedale Arezzo.

Il Responsabile dell'istruttoria

Filipponeri

Il Direttore del Settore

Papalardo

Il 20 GEN. 2012 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

SU proposta della Direzione Attività Tecniche, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che la climatizzazione degli ambienti della terapia intensiva dell'U.O. di Neonatologia dell'Ospedale Arezzo è garantita da un impianto centralizzato refrigeratore- pompa di calore a marchio Blue Box;

Che con nota del 13/12/2011 il capo servizi operai Sig. Carnemolla ha richiesto la riparazione del suddetto gruppo facendo presente che uno dei due compressori non funziona;

Ritenuto di dover provvedere in merito con urgenza in quanto il compressore funzionante, essendo sottoposto a notevole stress funzionale potrebbe andare in blocco paralizzando da un momento all'altro l'impianto;

Rilevato che, per l'urgenza del caso, è stato richiesto preventivo di spesa per la suddetta riparazione, previo sopralluogo, alle ditte Termoservice, DiVita Impianti e Sanitermica Iblea, specializzate nel settore;

Visto a tal fine i preventivi delle suddette ditte che di seguito si trascrivono:

Ditta Termoservice - Ragusa preventivo del 21/12/2011 per un totale di € 4.200,00 oltre Iva
Smontaggio tutti i componenti necessari per la sostituzione del compressore, sostituzione compressore guasto, sostituzione filtri, rimontaggio componenti smontati, pulizia e lavaggio circuito frigorifero, rabocco refrigerante, collaudo funzionale.

Ditta DIVITA Impianti - Ragusa, preventivo del 20/12/2011 per un totale di € 3.100,00 oltre Iva
Smontaggio, fornitura e posa in opera di n. 1 compressore comprese tutte le operazioni per dare tutto funzionante, recupero gas refrigerante, vuoto, sostituzione filtro, ricarica gas refrigerante, controllo eventuali perdite e collaudo.

Ditta Sanitermica Iblea - Ragusa preventivo del 27/12/2011 per un totale di € 3.075,00 oltre Iva
Smontaggio e sostituzione del compressore e, sostituzione filtri e fusibili, lavaggio del circuito frigorifero con azoto e solvente, ricarica completa del gas-freon sul circuito frigorifero, verifica controllo e funzionamento impianto.

Visto il parere di congruità dei prezzi e di conformità delle offerte espresso dal Responsabile della manutenzione Geom. Schembari;

Ritenuto, in considerazione dell'entità della spesa e dell'urgenza, di poter provvedere in merito, ai sensi del regolamento-tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato dall'Assessorato regionale alla Sanità con D.A. 3086/09, recepito con deliberazione n. 778 del 29.12.2009, affidando la riparazione di cui è discorso alla ditta Sanitermica Iblea per aver offerto il prezzo più basso;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:



- Di affidare alla ditta Sanitermica Iblea di Ragusa, giusta preventivo del 27/12/2011, la riparazione dell'impianto di climatizzazione dell'U.O. di Neonatologia dell'Ospedale Arezzo per un costo complessivo di € 3.075,00 oltre iva e precisamente:

Smontaggio e sostituzione del compressore e, sostituzione filtri e fusibili, lavaggio del circuito frigorifero con azoto e solvente, ricarica completa del gas-freon sul circuito frigorifero, verifica controllo e funzionamento impianto.

- Di quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in € 3.720,75 Iva compresa (conto 50301010106)

- Di dare immediata esecuzione al presente atto al fine di ripristinare la perfetta funzionalità dell'impianto;

- Di dare atto che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso gli uffici della Direzione proponente.

Data.....		Esercizio.....2012.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
	Aut. 75/12		
Visto: Il Direttore Attività Economico-Finanziarie		Il Contabile	
			

E.F. _____

S.D. _____