

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. ssa Maria Sigona

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal  
27 MAG. 2012

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone



*Filipponeri Cascone*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

## **DETERMINAZIONE** DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 167 del 25 MAG. 2012

**OGGETTO:** Presa d'atto intervento tecnico per la riparazione di n. 1 impianto di condizionamento York in dotazione alla U.O. di Emodinamica dell'Ospedale M.P. Arezzo.

Il Responsabile del Procedimento

*Il Direttore del Settore*  
*Brugaledda*

Il 25 MAG. 2012 il Direttore della Direzione Attività Patrimoniali e Tecniche Ing. Vincenzo Brugaledda, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Patrimoniale e Tecnico che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, nelle more della predisposizione della gara per l'affidamento del servizio degli impianti di climatizzazione dell'Azienda, il suddetto servizio viene garantito per gli impianti della cessata Azienda Ospedaliera dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto stipulato, a seguito di procedura di gara, giusta delibera n. 139 del 16/10/2009;

Che a seguito di guasto, comunicato dal responsabile della manutenzione Geometra Rosario Schembari, è stata inoltrata alla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, la richiesta di riparazione urgente dell'impianto di condizionamento marca York della U.O. di Emodinamica dell'Ospedale M.P.Arezzo;

Rilevato che la ditta Termoservice dell'ing. Procopio ha provveduto alla riparazione dell'impianto al fine di ripristinare la funzionalità indispensabile al fine di mantenere le condizioni igrometriche ambientali e i ricambi d'aria atti a consentire la continuità delle Attività svolte presso la S.O. di Emodinamica, per un costo totale di €. 1.373,12 oltre iva e precisamente:

- Smontaggio di tutti i componenti necessari per la riparazione della perdita di refrigerante
- Sostituzione valvola termostatica e filtro disidratatore, rimontaggio componenti smontati
- Pulizia circuito frigorifero creazione del vuoto, rabocco miscela in sostituzione al refrigerante R22, collaudo funzionale per un costo totale di €. 1.373,12 oltre iva;

Rilevato che l'intervento è stato regolarmente effettuato giusta attestazione del Responsabile della manutenzione geom. Rosario Schembari apposta su rapporto di intervento tecnico;

Preso atto di quanto sopra;

Vista la fattura n. 40 del 20/04/2012 di €. 1.661,48 iva compresa, della ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa relativa alla suddetta riparazione;

Accertata la regolarità contabile della fattura sopra specificata;

Ritenuto per quanto sopra di poter provvedere alla liquidazione e relativo pagamento della suddetta fattura;

DETERMINA



Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1)Autorizzare, ora per allora, la riparazione urgente di nr. 1 impianto di condizionamento a marca York in dotazione alla U.O. di S.O di Emodinamica dell'Ospedale M.P.Arezzo di Ragusa, effettuata dalla Ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, per l'importo complessivo di €. 1.373,12 oltre iva e precisamente:

- Smontaggio di tutti i componenti necessari per la riparazione della perdita di refrigerante
- Sostituzione valvola termostatica e filtro disidratatore, rimontaggio componenti smontati
- Pulizia circuito frigorifero creazione del vuoto, rabocco miscela in sostituzione al refrigerante R22, collaudo funzionale per un costo totale di €. 1.373,12 oltre iva;

2) Quantificare la spesa complessiva relativa al presente atto in €. 1.661,48 iva compresa, nella previsione di spesa annuaeffettuata dal settore proponente per il competente anno( conto 50301010106 aut.85 ).

- 3) Provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 40 del 20/04/2012 di €. 1.661.48 iva compresa della ditta Termoservice dell'Ing. Procopio di Ragusa, relativa alla suddetta riparazione.
- 4) Dare atto che gli atti dichiarati nella presente determina sono conservati e custoditi presso gli uffici della Direzione proponente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
.....		.....	
.....		.....	