

SERV.E.T. S.r.l.

Servizi per l'Edilizia e il Territorio s.r.l. Vials De Gasperi, 60/A - 26013 - CREMA (CR)
Tel 0373/200330 Fax 0373/200330 e-mail: info@servetsrl.it C.F./P.iva 01317010195
Iscrizione R.E.A. 160815 - Reg. Imp. CREMONA n. 01317010195 - Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

- Copia Relazione -



Spettabile
COMUNE DI CREMA
P.zza Duomo n. 25
26013 - Crema (CR)

Agli Uffici: - TECNICO
- PATRIMONIO

Crema, 06/08/2013

**OGGETTO: RICHIESTA DI PRESA IN CARICO DEL NUOVO TRATTO DI FOGNATURA DI VIA
IZANO - Foglio 39 Mappale 28 - Comune di Crema (CR).**

Con riferimento alla pratica presentata in data 19/10/2012 num. prot. 19867 visto l'esito positivo della Prova di Collaudo, eseguita in data 05/08/2013 dalla Ditta "Silva Domenico - Spurghi" alla presenza della Padania Acque Gestioni S.p.A., di cui se ne riporta copia della relazione in allegato, con la presente i sottoscritti

- Sig. Pellegrini Giuseppe residente a Crema (CR), Via Monte di Pietà n. 14, C.F. PLL GPP 71°04 D142E
- Sig.ra Pellegrini Rita Giovanna residente a Crema (CR), Via Monte di Pietà n.16, C.F. PLL RGV 66S42 D142V

attuali Proprietari del Nuovo Tratto di Fognatura Comunale realizzata in Via Izano - Comune di Crema (CR)

CHIEDONO

che l'Amministrazione Pubblica, nello specifico l'Ufficio Patrimonio, prenda in carico l'Opera in oggetto.

SEGNALANO

che, d'accordo con Padania Acque Gestione S.p.A., l'Impresa Esecutrice De Carli Andrea s.r.l. (sede in Via Roma n. 78 - 26010 Capralba (CR) C.F./P.IVA 01462600196) completerà i lavori di finitura dell'intervento menzionato, tappetino d'usura e segnaletica orizzontale, nelle prime settimane del mese di settembre p.v. (si provvederà comunque a darne tempestivamente comunicazione), onde verificare eventuali fenomeni di assestamento del terreno.

In attesa di un Vostro riscontro.

Distinti saluti

I Proprietari:

Handwritten signatures of Giuseppe Pellegrini and Rita Giovanna Pellegrini.

Il Tecnico Asseverante:





Via Cavour 1001/1002
36010 CERSA - VI

Padania Acque Gestione Spa
Via Cavalli 34
26013 Crema (Cr)

Padania Acque Gestione Spa
Via Cavalli 34
26013 Crema (Cr)



Modalità di spedizione : a mano

Prot. Pag/U/2013/ **1515**
Crema, 13 agosto 2013

Spett.

SERV.E.T. Spa
Via Cavalli 34
26013 Crema (Cr)

p.c. Spett.le

COMUNE DI CREMA
P.zza Duomo 25
26013 Crema (Cr)

c.a. U.T.C. Geom. Maggioni

c.a. Uff. Contratti Geom. Redondi

Oggetto : Gestione reti – Ufficio fognatura – Esito prove di collaudo condotto fognario via Izano a Crema

A seguito prove di collaudo in data 30 luglio e 5 agosto 2013 a 0,02 bar, c/o il nuovo condotto fognario cls Ø 600 di via Izano a Crema, si attesta che l'esito della prova è risultato positivo.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Padania Acque Gestione Spa
IL Responsabile
Ing. A. Guerreschi

All.: 1) *dischetto video-ispezione nuovo tratto di fognatura via Izano*
2) *rapporto video-ispezione*

te



COMUNE DI CREMA

Area Lavori Pubblici
Servizio Amministrativo e Manutenzioni

P.zza Duomo, 25 26013 CREMA
Tel. 0373/894293 Fax 0373/894300
Codice Fiscale 91035680197

Reg. Int. 122
Prot. N° 2014-3154

Crema, 05.02.2014

VERBALE DI COLLAUDO DI UN PROLUNGAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE
PER IL FUTURO ALLACCIO DELL'AREA UBICATA IN VIA IZANO CON ONERI A
CARICO DEL RICHIEDENTE -

Committente: Sigg. Pellegrini Giuseppe e Pellegrini Rita Giovanna
Progettisti: Serv.e.t. Servizi per l'Edilizia e il Territorio s.r.l. - Geomm. Daniele Carrera e Marco
Alberti
Esecutore dei lavori: Padania Acque Gestione s.p.a.

vista la richiesta di presa in carico di un nuovo tratto di fognatura in Via Izano presentata in data
26.08.2013 al n°19341 di protocollo dai Sigg. Pellegrini Giuseppe e Pellegrini Rita Giovanna;
vista la comunicazione di fine lavori e richiesta di collaudo tecnico-amministrativo, presentata in
data 22.11.2013 al n°27733 di protocollo;
visto le tavole di progetto allegate alle succitate richieste
visto l'esito prove di collaudo prodotto dalla Padania Acque Gestione s.p.a., con nota del
13.08.2013 - Prot. Pag/U/2013/4575;
il sottoscritto Geom. Daniele Maggioni, Responsabile del Servizio Amministrativo e Manutenzioni,
ha eseguito in data 18.12.2013 un sopralluogo, alla presenza dell'Ing. Vincenzo Casareale in
rappresentanza della committenza, e a seguito dell'esito favorevole dichiara che le suddette opere
sono regolarmente eseguite e con il presente atto le collauda.

Trasmette copia del presente al Dirigente dell'Area Affari Generali per i conseguenti adempimenti
necessari all'acquisizione, al patrimonio comunale, del manufatto collaudato.

Geom. Daniele Maggioni



www.Albopretorionline.it 01/04/14