



DETERMINAZIONE N. 1227

del 03 GIU. 2014

Atti n. 429/14 all.

**PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 176 DEL D.P.R. N. 207/2010 PRESSO IL PRIMO PADIGLIONE DI VIA PACE N. 9.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- In data 14 Febbraio 2014 a seguito della segnalazione al Tecnico Referente del Settore Idraulico, del verificarsi di una perdita d'acqua presso il primo Padiglione di Via Pace n. 9, gli operatori idraulici, dovendo garantire l'erogazione d'acqua al reparto, provvedevano, in via provvisoria, a "tamponare" con una fascetta stringi tubo la linea idrica principale;
- già precedentemente a tale data, erano stati eseguiti, sempre sulla stessa linea idrica, altri "tamponamenti" analoghi non definitivi;
- la condizione complessiva della linea idrica in argomento risultava oggettivamente tale da far temere ulteriori rotture e perdite;

**CONSIDERATO** che il Tecnico Referente del Settore Idraulico, come risulta dal verbale dallo stesso redatto, dopo un'attenta valutazione del problema, per garantire la continuità dell'attività sanitaria e la sicurezza del servizio ai reparti e per evitare che parti del controsoffitto potessero crollare determinando rischi per i pazienti, il personale sanitario e i visitatori, ha ritenuto opportuno decidere di sostituire tutta la linea "dorsale A.C.S. e A.F.S." e tutte le valvole di intercettazione dei montanti, commissionando tale lavoro, in via d'urgenza, alla ditta L.G. Tecno Impianti s.r.l.;

**VISTO** il disposto degli articoli 175 e 176 del D.P.R. n. 207/10 secondo cui "nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo"... e ancora "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.....";

**ACCERTATA** la disponibilità sul conto economico inerente le spese correnti in economia per la manutenzione di apparecchiature ed impianti termomeccanici e gas per l'anno 2014 (c.e. 452015, esercizio 2014, prenotazione n. 2014000171);

**PRESO ATTO** del Verbale redatto dal Tecnico Referente il Settore Idraulico in data 14.2.2014 e della comunicazione dello stesso da cui si rileva che a seguito del lavoro eseguito, è stato presentato, dalla ditta

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2 di 2

DETERMINAZIONE N. **1227** del **03 GIU. 2014** Atti n. 429/14 all.

esecutrice L.G. Tecno Impianti s.r.l., un consuntivo di € 15.200,00 (oltre IVA 22%), ritenuto congruo;

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso per specifica competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DETERMINA**

1. **DI PRENDERE ATTO**, approvandoli, dei lavori eseguiti con carattere di somma urgenza ai sensi degli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, dalla ditta L.G. Tecno Impianti s.r.l., come descritti nelle premesse, a fronte dei quali verrà pagata la somma pari a € 15.200,00 (oltre IVA 22%), utilizzando le spese correnti in economia per la manutenzione di apparecchiature ed impianti termomeccanici e gas per l'anno 2014 (c.e. 452015, esercizio 2014, prenotazione n. 2014000171).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. Luigi Macchi)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(dr.ssa Anna Pavan)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Osvaldo Basilico)

REGISTRATA NELLE COPIE DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **03 GIU. 2014** N. **1227**

Procedimento presso U.O. Funzioni Tecniche  
Responsabile unico del procedimento: ing. Santo De Stefano  
Responsabile dell'istruttoria: G. Anfossi

IRCCS di natura pubblica