

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 392

del 24 MAG. 2017 Pag. 1
Atti n. 180/17 all. 7

avente come oggetto: "AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA GROUPE ENERGY SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PRESSO IL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE REGINA ELENA"

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Preso d'atto dell'affidamento in somma urgenza alla ditta Groupe Energy Service s.r.l. per la fornitura e installazione di un gruppo statico di continuità presso il primo piano del padiglione Regina Elena dell'importo di € 14.500,00 I.V.A. esclusa;

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- verbale somma urgenza del 31.03.2017;

3. Attestazione contabile

La presente determina comporta oneri pari a € 17.690,00 complessivi

Pratica gestita da: Vittoria Lozza


Responsabile del procedimento

UOC Funzioni Tecniche

Milano, _____

ing. Santo De Stefano





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

392

del 24 MAG. 2017 Atti n. 180/17 all. 7

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE


Il costo complessivo di € 17.690,00 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	L'IMPORTO DI € 17.690,00 È GIÀ RICOMPRESO						-
	NEL BPE 2017 NELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA						-
	N. 2017000164						-
Totale				-	-	-	-
RIC							-
							-
							-
Totale				-	-	-	-
TOTALE				-	-	-	-

Milano, 18/5/17

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(dott. Roberto Alberti)





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **392** del **24 MAG. 2017** Atti n. 180/17 all. 7 Pag. 3

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA ALLA DITTA GROUPE ENERGY SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' PRESSO IL PRIMO PIANO DEL PADIGLIONE REGINA ELENA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico" approvato con determinazione n.2719 del 22.12.2016;

RICHIAMATO l'art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita:

- in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente;
- il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori;

VISTO il verbale di accertamento di somma urgenza del 31.03.2017, allegato in atti 180/2017, redatto dal sig. Claudio Carminati, in considerazione del pericolo rilevato e dalla necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza dell'impianto, nel quale viene principalmente evidenziato che:

- in data 31.03.2017 alle ore 09:30 circa, il tecnico elettricista dell'impresa incaricata di eseguire alcuni interventi di manutenzione sugli impianti elettrici delle sale operatorie site al primo piano del padiglione Regina Elena ha notato un'anomalia nell'impianto elettrico;
- essendo il guasto non comune e indice di un probabile pericolo è stato contattato il referente del settore Elettrico sig. Claudio Carminati;
- il sig. Claudio Carminati, assistente tecnico e referente per il settore elettrico, insieme all'elettricista ha provveduto ad ulteriori approfondimenti individuando la causa dell'anomalia in un difetto del U.P.S. esistente;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

392

del

24 MAG. 2017

Pag. 4

Atti n. 180/17 all. 7

- per eliminare il difetto riscontrato l'unica possibilità sarebbe stata l'eliminazione "by pass" del U.P.S. provocando però, la mancanza di continuità elettrica;
- è stata interpellata la ditta Groupe Energy Service s.r.l., dotata di attrezzature e competenze idonee a intervenire, per verificare le modalità esecutive per il ripristino delle condizioni di servizio normali, la quale, in considerazione del difetto e dell'età della macchina, ha dichiarato l'irriparabilità della macchina;
- sempre nella logica del dover garantire la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica, si concorda l'unica possibilità di cambiare la macchina con una di pari caratteristiche;
- la durata dei lavori prevista in una giornata con l'interruzione di due ore dell'energia elettrica alle utenze, stante la necessità di programmare l'interruzione con le attività sanitarie si concorda di procedere nella giornata di mercoledì 05.03.2017;
- la spesa, stimata per la sostituzione della macchina è di € 15.000,00 i.v.a. esclusa;

RITENUTO necessario di intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, nella logica di dover garantire la continuità dell'erogazione di energia elettrica, alla sostituzione del U.P.S. esistente con macchina di pari caratteristiche;

CONSIDERATO che:

- l'impresa Groupe Energy Service s.r.l. ha presentato un consuntivo dell'intervento di € 14.500,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 3.190,00, per un totale di € 17.690,00,;
- i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;


RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di poter procedere all'assegnazione dell'appalto per la fornitura e installazione di un gruppo statico di continuità presso il primo piano del padiglione Regina Elena alla ditta Groupe Energy Service s.r.l con sede a Parma via Xenodochio n. 15/A;

RICHIAMATA la determinazione n. 175 del 24.01.2017, con la quale, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento della Fondazione IRCCS, veniva determinata la spesa relativa alla manutenzione di impianti elettrici e speciali da attribuire al conto 452015 impegno n. 2017000164 esercizio 2017, pari ad euro 418.000,00 (i.v.a. compresa), autorizzando contestualmente il funzionario delegato Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Funzioni Tecniche ad effettuare gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b) nei limiti del disposto stanziamento e che la medesima è da considerarsi determina a contrarre;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 14.500,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 3.190,00, per un totale di € 17.690,00 trova copertura finanziaria all'interno dello stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452015, anno 2017 impegno n. 2017000164 di cui al punto precedente;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;





DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **392** del **24 MAG. 2017** Pag. 5
Atti n. 180/17 all. 7

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Funzioni Tecniche;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. prendere atto del verbale di accertamento di somma urgenza del 31.03.2017, allegato in atti 180/2017, redatto dal sig. Claudio Carminati;
2. di dare atto dell'affidamento alla ditta Groupe Energy Service s.r.l con sede a Parma via Xenodochio n. 15/A, per la fornitura e installazione di un gruppo statico di continuità presso il primo piano del padiglione Regina Elena;
3. di dare atto che il costo complessivo di € 14.500,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 3.190,00, per un totale di € 17.690,00 sarà imputato nel BPE per l'anno 2017;
4. di imputare sullo stanziamento riferito alle spese necessarie per gli affidamenti previsti dall'art. 36, comma 2, lettera a) e b), conto economico 452015, anno 2017 impegno n. 2017000164 l'importo complessivo di € 17.690,00;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE

UOC FUNZIONI TECNICHE

Ing. Santo De Stefano

